



Aquisição/dimensionamento de Ar-condicionado

2 mensagens

Faculdade de Medicina - UFCA <famed@ufca.edu.br>

24 de agosto de 2026 às 11:15

Para: Coordenação de Manutenção DINFRA UFCA <manutencao.dinfra@ufca.edu.br>

Bom dia!

A FAMED está instruindo um processo para compra de equipamentos para o Biotério, com recursos provenientes de TED. No plano de trabalho do setor, constam dois aparelhos de ar-condicionado. Neste sentido, solicitamos da Dinfra as seguintes informações:

- 1 - Se a FAMED pode colocar equipamentos desse tipo no processo de compras do setor
- 2 - Caso positivo a resposta anterior, solicitamos o dimensionamento dos equipamentos a partir das áreas onde os mesmos serão instalados: 3,50 x 3,40 e 3,40 x 2,80
- 3 - A descrição e CATMAT dos aparelhos para inclusão no processo de compras.

Grato

--

Ivanildo Luciano Nogueira
Administrador - SIAPE 1230520
Núcleo de Gestão - FAMED
(88) 3221.9605

Coordenação de Manutenção DINFRA UFCA <manutencao.dinfra@ufca.edu.br>

27 de agosto de 2026 às 17:10

Para: Faculdade de Medicina - UFCA <famed@ufca.edu.br>

Boa tarde, Ivanildo,

Em atenção ao e-mail encaminhado por essa Unidade, referente ao processo de aquisição de aparelhos de ar-condicionado para o Biotério com recursos de TED, seguem as informações solicitadas pela DINFRA:

1) Possibilidade de aquisição dos equipamentos pelo próprio setor

Informamos que a aquisição de aparelhos de ar-condicionado não é, via de regra, realizada de forma descentralizada pelos setores. A prática adotada por esta DINFRA é a de que todos os equipamentos dessa natureza sejam adquiridos de forma centralizada, garantindo padronização técnica, compatibilidade com os contratos de manutenção e instalação, e melhor gestão do parque de máquinas da instituição.

No entanto, tendo em vista que a aquisição em questão será custeada com recursos específicos oriundos de Termo de Execução Descentralizada (TED), vinculados à finalidade do Biotério, e considerando a relevância da destinação dos equipamentos, a DINFRA manifesta anuência excepcional para que a FAMED proceda à aquisição diretamente em seu processo de compras.

Informamos que os equipamentos adquiridos deverão ser incorporados ao patrimônio da UFCA, com o devido tombamento e registro patrimonial, etapa importante para viabilizar os trâmites de instalação e posterior manutenção dos aparelhos.

Cabe informar, ainda, que a DINFRA não dispõe, no momento, de contrato vigente para serviços de instalação de ar condicionado. A futura contratação encontra-se em fase de planejamento interno, com o Estudo Técnico Preliminar (ETP) em elaboração/tramitação, não havendo, portanto, prazo definido para conclusão do processo licitatório, início de vigência contratual ou início do cronograma de execução dos serviços. Dessa forma, a instalação dos equipamentos a serem adquiridos pela FAMED ficará condicionada à conclusão desse processo e disponibilidade financeira.

Adicionalmente, em análise às imagens encaminhadas pela responsável pelo espaço, verificou-se que as duas salas necessitam de serviços prévios de adequação de infraestrutura (instalação de dreno e de pontos elétricos de

alimentação) antes da instalação dos aparelhos. Tais serviços deverão ser solicitados separadamente, por meio de chamado (ticket) de manutenção predial, e sua execução estará sujeita ao cronograma próprio desta gerência, bem como à disponibilidade orçamentária e de equipe para atendimento.

2) Dimensionamento dos equipamentos conforme as áreas informadas

Com base nas informações e imagens encaminhadas pela responsável pelo local, os aparelhos indicados para atender as duas salas (3,50 x 3,40 m e 3,40 x 2,80 m) são de 12.000 BTU/h, sendo uma unidade para cada ambiente.

3) Descrição do item e CATMAT para inclusão no processo de compras

Segue a descrição técnica e o código CATMAT identificado para os dois aparelhos (mesma especificação para as duas unidades, tendo em vista a mesma capacidade indicada):

CATMAT: 352862 – Aparelho Ar Condicionado

Tipo: Split; Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTU/H; Tensão: 220V; Características Adicionais: Automático, Controle Remoto, Selo Procel.

DESCRIÇÃO DO ITEM:

APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL; CICLO FRIO; 12.000 BTU/H; 220V/60HZ, MONOFÁSICO; INVERTER; SERPENTINA DE COBRE; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R-410A OU R-32); CONTROLE REMOTO SEM FIO; ETIQUETA ENCE CLASSIFICAÇÃO A; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; SEM INSTALAÇÃO.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Att,
Eng.^a Virginia Bezerra Oliveira Campos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



--

Diretoria de Infraestrutura - Dinfra
Coordenadoria de Manutenção
UFCA - Campus Juazeiro do Norte
Portal: <http://www.ufca.edu.br>
Tel.: (88) 3221.9445

